



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-BY.ПБ97.В.00254/21

Серия RU № 0336433



## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +74956172727 доб. 26-56.

Адрес электронной почты: osert@academygps.ru.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМИР».

Место нахождения: 223051, Республика Беларусь, Минский р-н, пос. Колодищи, ул. Промышленная, д. 14, ком. 2.

Адрес места осуществления деятельности: 223062, Республика Беларусь, Минский р-н, пос. Привольный, производственная зона ГУ «Белорусская МИС». УНП: 691369700. Номер телефона: +375 17-344-57-72. Факс: 227-10-72.

Адрес электронной почты: info@stroymir.by.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМИР».

Место нахождения: 223051, Республика Беларусь, Минский р-н, пос. Колодищи, ул. Промышленная, д. 14, ком. 2.

Адрес места осуществления деятельности: 223062, Республика Беларусь, Минский р-н, пос. Привольный, производственная зона ГУ «Белорусская МИС». УНП: 691369700. Номер телефона: +375 17-344-57-72. Факс: 227-10-72.

Адрес электронной почты: info@stroymir.by.

## ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные 2-го типа (EI30) комбинированные распашные типов согласно Приложению № 0774881, выпускаемые по СТБ 1394-2003, конструкторской и технической документации производителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 20 800 0, 7308 30 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0479ЕАС-2021 от 17.05.2021 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протоколов сертификационных испытаний № 21-09-15/1ТР-ИКБС от 15.09.2021 г., № 21-09-15/2ТР-ИКБС от 15.09.2021 г. (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, аттестат РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.);

Схема сертификации 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость».

Предел огнестойкости дверей по потере целостности и теплоизолирующей способности EI30.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.10.2021 ПО 13.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович  
(Ф.И.О.)Корольченко Ольга Николаевна  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.ПБ97.В.00254/21

Серия **RU** № **0774881**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ТН ВЭД<br>ЕАЭС             | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обозначение<br>документации,<br>по которой выпускается<br>продукция                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4418 20 800 0<br>7308 30 000 0 | Двери противопожарные 2-го типа (EI30) комбинированные распашные однопольные глухие типа ДП-2-К-Г-1п(л)-Рп-пл и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДП-2-К-Ч-1п(л)-Рп-пл, с габаритными размерами: по ширине от 700 мм до 1250 мм, по высоте от 1500 мм до 2400 мм, и двупольные глухие типа ДП-2-К-Г-2п(л)-Рп-пл и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДП-2-К-Ч-2п(л)-Рп-пл, с габаритными размерами: по ширине от 1150 мм до 2000 мм, по высоте от 1500 мм до 2400 мм, с толщиной полотна не менее 52 мм, со стационарным или автоматическим порогом. Светопрозрачное заполнение дверей - стекло жаростойкое многослойное общей толщиной 20 мм, марки Бренд Гласс ПАРАФЛАМ EIW30, производства ООО «Бренд Гласс», Россия. | СТБ 1394-2003,<br>конструкторская и<br>техническая<br>документация<br>производителя |

DOOR

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

Корольченко Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-BY.ПБ97.В.00298/21

Серия RU № 0336477



## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +74956172727 доб. 26-56. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМИР». Место нахождения: 223051, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, с/с Колодищанский, пом. 10 (промузел Колодищи, Здание станции инв.№ 600/С-122686). Адрес места осуществления деятельности: 223063, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, 16/26, район п. Привольный. УНП: 691369700. Номер телефона: +375 17-344-57-72. Факс: 227-10-72. Адрес электронной почты: info@stroymir.by.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМИР». Место нахождения: 223051, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, с/с Колодищанский, пом. 10 (промузел Колодищи, Здание станции инв.№ 600/С-122686). Адрес места осуществления деятельности: 223063, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, 16/26, район п. Привольный. УНП: 691369700. Номер телефона: +375 17-344-57-72. Факс: 227-10-72. Адрес электронной почты: info@stroymir.by.

## ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные 1-го типа (EIS60) комбинированные распашные, изготавливаемые по СТБ 1394-2003, конструкторской и технической документации производителя. Серийный выпуск. Конструктивное исполнение дверей и перечень продукции см. Приложение № 0774901.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 20 800 0, 7308 30 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0251ЕАС от 17.05.2021 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протоколов сертификационных испытаний № 21-12-23/1ТР-ИКБС от 23.12.2021 г., № 21-12-23/2ТР-ИКБС от 23.12.2021 г., № 21-12-23/3ТР-ИКБС от 23.12.2021 г., № 21-12-23/4ТР-ИКБС от 23.12.2021 г., № 21-12-23/5ТР-ИКБС от 23.12.2021 г., № 21-12-23/6ТР-ИКБС от 23.12.2021 г., № 21-12-23/7ТР-ИКБС от 23.12.2021 г., № 21-12-23/8ТР-ИКБС от 23.12.2021 г., № 21-12-23/9ТР-ИКБС от 23.12.2021 г., № 21-12-23/10ТР-ИКБС от 23.12.2021 г. (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, аттестат РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.);

Схема сертификации 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость». Предел огнестойкости дверей по потере целостности, теплоизолирующей способности, дымогазопроницаемости – EIS60. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

29.12.2021

ПО

28.12.2026

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

Короличенко Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-BY.ПБ97.В.00298/21

Серия **RU** № **0774901**

Конструктивное исполнение и перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ТН ВЭД ЕАЭС                | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обозначение документации, по которой выпускается продукция              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4418 20 800 0<br>7308 30 000 0 | Двери противопожарные 1-го типа (EIS60) дымогазонепроницаемые комбинированные распашные однопольные глухие типа ДП-1-Д-К-Г-1п(л)-Рп-пл и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДП-1-Д-К-Ч-1п(л)-Рп-пл, с габаритными размерами: по ширине от 700 мм до 1250 мм, по высоте от 1500 мм до 2400 мм, и двупольные глухие типа ДП-1-Д-К-Г-2п(л)-Рп-пл и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДП-1-Д-К-Ч-2п(л)-Рп-пл, с габаритными размерами: по ширине от 1150 мм до 2000 мм, по высоте от 1500 мм до 2400 мм, с толщиной полотна не менее 76 мм, изготавливаемые по СТБ 1394-2003, конструкторской и технической документации производителя. Светопрозрачное заполнение дверей - стекло пожаростойкое многослойное общей толщиной 24 мм, марки Бренд Гласс ПАРАФЛАМ EIW60, производства ООО «Бренд Гласс», Россия. | СТБ 1394-2003, конструкторская и техническая документация производителя |

| код ТН ВЭД ЕАЭС                | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Обозначение документации, по которой выпускается продукция              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4418 20 800 0<br>7308 30 000 0 | Коробка дверей представляет собой сваренный в раму цельногнутой профиль, изготовленный из стального листа толщиной 1,5 мм. По периметру четверти коробки установлен вставной резиновый уплотнитель. Полотна, толщиной не менее 76 мм, представляют собой каркас из бруса ценных пород древесины, наполненный плитой ДСП толщиной 54 мм и МДФ толщиной 6 мм. По периметру полотна клеится термоуплотнительная лента. Для уплотнения между створками двупольных дверей в активную створку врезан уплотнитель. Светопрозрачное заполнение дверей - стекло пожаростойкое многослойное общей толщиной 24 мм, марки Бренд Гласс ПАРАФЛАМ EIW60, производства ООО «Бренд Гласс», Россия. Двери изготавливаются с автоматическим порогом Comaglio 1712 (в исполнении без стационарного порога). | СТБ 1394-2003, конструкторская и техническая документация производителя |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

Корольченко Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)